

elmű hálózat

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/2018

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTHERYEZÉSÉRŐL, ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

1. Átvevő - Átadó adatai:

1.1. Átvevő adatai:

Elosztói engedélyes neve:	ELMŰ Hálózati Kft. (a továbbiakban ELMŰ, vagy Átvevő)		
Címe:	1132 Budapest, Váci út 72-74.		
Kapcsolattartó személy neve:	[Tel. szám:	(
Kapcsolattartó e-mail:		Fax szám:	C
Számlavezető pénzüintézet neve:			
Pénzüintézeti számlaszáma:			
Cégjegyzék száma:			
Adószáma:			
Képviseli:	Magyar Lajos, Farkas Dávid		

Továbbiakban Átvevő vagy ELMŰ

1.2. Átadó adatai:

Beruházó neve:	Budaörs Város Önkormányzata		
Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 134.		
Adószáma:	15730105-2-13		
Cégjegyzékszám:	-		
Számlavezető pénzüintézet neve:	OTP Bank Zrt.		
Pénzüintézet számlaszáma:	11784009-15390053		
Kapcsolattartó neve:		Tel. szám:	
Kapcsolattartó címe:	ua.		
Kapcsolattartó e-mail címe:			
Képviseli:	Wittinghoff Tamás polgármester		

Továbbiakban Átadó külön-külön Fél együttesen Felek.

2. A megállapodás tárgya:

Budaörs, Farkasréti út 20kV-os hálózat földkábelbe helyezése I. ütem

2.1. A munka megnevezése:

Felek rögzítik, hogy Budaörs Város Önkormányzata finanszírozásában valósul meg „Budaörs, Farkasréti út 20kV-os hálózat földkábelbe helyezése I. ütem” elnevezésű projekt (továbbiakban: **projekt**). A **projekt** megvalósításához a közműszolgáltató külön nyilatkozata alapján szükséges az ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett közcélú **20 kV-os hálózat** (továbbiakban: **közcélú hálózat**) áthelyezése, átalakítása (a továbbiakban: **Munka**), amely csak a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény (VET), valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján kiadott jogerős engedély birtokában kezdhető meg.

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/ 2018

2.2. Átadó vállalja: hogy a 3. pontban részletezett közcélú hálózatot, mint létesítményt a saját költségén, ezen megállapodás 4. pontjában foglalt általános feltételek szerint valósítja meg. Felek rögzítik, hogy a létesülő, a korábbi hálózati eszköz helyébe lépő hálózati eszköz a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelően külön térítés nélkül marad az ELMŰ tulajdonában lévő közcélú hálózat része, ezért annak elkészülte után az Átadó átadja, az ELMŰ átveszi azt - a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján - a vagyonelem nyilvántartásba vétele és üzemeltetése céljából.

2.3. Átvevő vállalja: hogy a jelen megállapodás 3. pontjában részletezett, a megvalósítási feltételekben foglaltak szerint megvalósított közcélú hálózatot, mint tulajdonos külön térítés nélkül átveszi, továbbá az átadástól folyamatosan a saját költségén fenntartja és üzemelteti.

2.4. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban szereplő Munka a 2.1. pontban írt projekt megvalósítása érdekében elengedhetetlenül szükséges, valamint az kizárólag indokolt mértékű költségekkel jár. Ebből következően az elbontott helyébe lépő, azzal azonos funkciót betöltő vagyonelem a közcélú hálózat részévé válik, így annak megvalósítása és átadása nem eredményez az ELMŰ számára a 1303/2013/EK rendelet 71. cikke szerinti jogosulatlan előnyt, amely tiltott állami támogatásnak minősülne.

3. Az átvételre kerülő közcélú hálózati elem paramétereit:

3.1. Felek által elfogadott előzetesen becsült bekerülési költsége:

45.669.000 Ft + ÁFA

Az Átadó kijelenti, hogy a projekttel kapcsolatban ÁFA visszaigénylés nem történt, a külön térítés nélküli átadás következtében keletkezett ÁFA összeg ELMŰ általi megtérítésére nem tart igényt.

vagy

Az Átadó kijelenti, hogy a projekttel kapcsolatban a külön térítés nélküli átadás következtében keletkezett ÁFA összeg ELMŰ általi megtérítésére igényt tart. (A megfelelőt kérjük aláhúzni!)

3.2. Az átvételre kerülő hálózat tervezett mennyiségi paramétereit:

Műszaki tartalom:

Bontandó a BUDŐ-Kőhegy jelű 20 kV-os szabadvezetékes hálózat a Naphegy utcában található 22011 egyedi azonosítójú vasoszloptól a Farkasréti úton található 23698 egyedi azonosítójú vasoszlopig kb. 750 m hosszban, valamint az 50399/20 sz. OTR típusú transzformátorállomás.

A megszűnő szabadvezetékes hálózat helyett új középvezetékű kábelt kell fektetni az 50075/20 sz. BHTR állomástól a Kökény utca – Liliom utca – Thököly utca nyomvonalon át a Farkasréti úton található 23698 egyedi azonosítójú vasoszlopig.

Az ELMŰ Hálózati Kft. saját költségén és kivitelezésében biztosítja a kábelesítés munkálataihoz az elbontandó 50399/20 sz. OTR állomás helyett létesülő új BHTR állomást, 400 kVA-es géppel, telepítéssel együtt, valamint az 50075/20 sz. BHTR állomásban a meglévő középvezetékű kapcsoló-berendezés cseréjét 3 vonali + 1 tr. kapcsoló-berendezésre.

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/ 2018

Átadásra kerülő főbb hálózati elemek:

- kb. 930 m közepfeszültségű kábel

3.3. Átadás-átvétel:

Jelen megállapodás aláírásával az Átadó a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelően kötelezi magát arra, hogy a fentiek szerint megvalósított közcélú hálózatot ELMŰ részére külön térítés nélkül átadja.

Az átadás-átvétel időpontja az 1. számú mellékletben foglalt jegyzőkönyvnek a Felek képviselői által történő aláírásának napja, de a sikeres műszaki átadás-átvétel esetén, a jegyzőkönyv aláírása nélkül is a projekt műszaki átadás-átvételi eljárásának jegyzőkönyvezését követő 30. nap.

3.4. A létesítés tervezett ütemezése:

Átadó nyilatkozik, hogy a létesítést az alábbi ütemezésben tervezi megvalósítani:

Tervezés kezdete:	2014.	hó
Vezetékjogi engedély kérelem beadása:	2018. július	hó
Kivitelezés tervezett kezdete:	2018. október	hó

A hálózat műszaki és térítésmentes vagyonjogi átadás dátuma: 2019. január hó

4. Általános feltételek:

4.1 Az Átadó feladatai

4.1.1 Költségviselés:

Az Átadó vállalja, hogy a megvalósítandó közcélú hálózatot a jelen feltételekben megadottak alapján, a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény (VET) 119.§ (3) bekezdése értelmében a saját költségén valósítja meg (ideértve az engedélyezéssel, bejegyeztetéssel járó -, és megvalósítással kapcsolatos összes költséget). Felek rögzítik továbbá, hogy a létesülő, a korábbi hálózati eszköz helyébe lépő hálózati eszköz a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelően marad az ELMŰ tulajdonában lévő közcélú hálózat része, ezért annak elkészülte után az Átadó az ELMŰ részére átadja azt.

Az Átadó által kötött vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó vállalási ára tartalmazza a közmű áthelyezésével, átalakításával járó költségeket.

4.1.2 Igénybevételi megállapodás megkötése

A VET. 123.§ (3a) bekezdése alapján az Átadó közreműködik a közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetének területére vonatkozó igénybevételi megállapodások ELMŰ-vel történő megkötésében.

4.1.3 Tervezés:

A beruházás kiviteli tervdokumentációját az ELMŰ Hálózati Kft.-nél minősített tervezővel kell elkészíttetni, a szükséges engedélyeket be kell szerezni. A tervezőnek az eljárása során a minősítésben megfogalmazott követelményeknek megfelelően kell eljárnia.

Az átadásra kerülő elosztó hálózat tekintetében a tervezés és a kivitelezés során az ELMŰ Hálózati Kft.-nél a standard anyaglistában nyilvántartott anyagokat kell alkalmazni.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/ 2018

Az ELMŰ Hálózati Kft. kizárólag az előírásoknak megfelelő, minősítési eljárás alapján alkalmas minősítéssel rendelkező beszállítókat és termékeket fogad el. A beépítendő termékek műszaki előírásait a vonatkozó hálózati terméksz tenderdek tartalmazzák, melyek az ELMŰ Hálózati Kft. által rendelkezésre bocsátott hálózati sztenderd nyilvántartó rendszerben érhetők el, a minősített tervezők, kivitelezők részére a hozzáférés biztosított.

4.1.4 Engedélyeztetés:

Az Átadó a kivitelezés megkezdése előtt a jogerős engedélyekkel rendelkező kiviteli tervdokumentációt az ELMŰ részére 4 példányban átadja.

Hálózatot létesíteni csak jogerős engedély alapján lehet. Ennek megszerzése érdekében a törvényi előírás szerinti engedélyezési dokumentációkat az Átadó - plusz egy példányt - elkészített és az engedély megkérése érdekében a hálózati engedélyesként szereplő ELMŰ képviselőjének átadja.

A vezetékjogi engedélyezési eljárásra a törvény a Hatóság részére 2 hónapot biztosít.

Az engedélyezés költségeit és kockázatát az Átadó viseli a tervezővel vagy a vállalkozóval kötött szerződése alapján.

4.1.5 Kivitelezés:

A kivitelezést kizárólag az ELMŰ Hálózati Kft. által minősített kivitelezővel lehet megvalósítani, aki köteles a minősítésben megfogalmazott követelményeknek megfelelő eljárása.

Az Átadó és a kivitelező között megkötött vállalkozási szerződés útján a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyeket, bejelentéseket, megállapodásokat, kártalanításokat megszerzi, elvégzi.

Amennyiben a beruházás során oszlopok elbontására kerül sor, az oszlopok elbontásának a feltétele, hogy az azon lévő gyengeáramú berendezések elbontásra, áthelyezésre kerüljenek. A gyengeáramú berendezések elbontásáról, áthelyezéséről (ütemezés, költségek viselése) az Átadó köteles a gyengeáramú berendezés tulajdonosával megállapodni. A munkaterület átadás feltétele az erre vonatkozó megállapodás bemutatása.

Az Átadó a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés útján gondoskodik arról, hogy a kivitelezés a Megállapodás szerint befejezésre kerüljön, és az előírás szerinti megvalósulási dokumentáció átadására kerüljön az ELMŰ részére.

Az Átadó - a kivitelező között megkötött vállalkozási szerződés útján - többek között:

- A kiváltással érintett munkaterület átadás-átvétellel meghívja az ELMŰ műszaki minőségi ellenőrt.
- A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján elektronikus építési naplót vezessen, amelybe a betekintés és bejegyzés lehetőségét az Átvevő részére biztosítsa. Tekintettel arra, hogy a Vet. alapján az elosztó feladata és felelőssége az közcélú hálózat üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése az ELMŰ a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, ellenőrzésre és bejegyzésre jogszabállyal feljogosított szervnek minősül.
- A feszültségmentes munkaterület biztosítását a kivitelezőnek a munkavégzés előtt minimum 60 nappal kell megkérnie.
- ELMŰ részére biztosítja a folyamatos műszaki minőségi ellenőrzés lehetőségét.
- Az üzembe helyezéshez szükséges eljárások lefolytatásáról gondoskodik (munkavédelmi szemle, műszaki átadás-átvétel).
- Gondoskodik róla, hogy a műszaki átadás - átvételi eljáráson a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben írt üzemeltetési

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/ 2018

engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok a tervező és a kivitelező részéről átadásra kerüljenek.

- Gondoskodik a Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletként szereplő Átadás-átvételi jegyzőkönyvvvel az elkészült közcélú hálózat átadás-átvételének lebonyolításáról.
- Gondoskodik arról, hogy az ELMŰ képviselője az építési naplóba bejegyzést tegyen.

4.1.6 Jótállás:

Az Átadó a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés útján gondoskodik arról, hogy az átadott berendezések, illetve bármely részük mentesek minden felismerhető és rejtett hibától, így különösen a tervezés és a kivitelezés hiányosságai miatti hibáktól, beleértve a felhasznált alapanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tulajdonságainak nem megfeleléséből, a szerelési, gyártási technológiai fegyelem megsértéséből eredő hibákat is.

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet szerint az Átadó az Átvevőre engedményezi a fent megjelölt vállalkozási szerződéséből fakadó, a létrehozott közmű létesítményhez fűződő jótállási jogosultságait, és erről a szerződött partnereit is köteles értesíteni.

4.2 ELMŰ feladata:

4.2.1 A vezetékjogi engedélyezési eljárás alá vont munka, illetve használati jog alapítás esetében, valamint a műszaki átadás – átvételt követő üzemeltetési engedélyezési eljárás esetében, mint engedélyes az átadott – törvényi előírásokban rögzített módon elkészített – engedélyezési dokumentációt, ellenőrzi, és megküldi az engedélyező hatóságnak.

4.2.2 Az eljárások lefolytatása során a szükséges mértékben részt vesz:

- tervjóváhagyás
- részletes ütemterv jóváhagyása
- hálózat tulajdonosi műszaki minőség ellenőrzés, kiviteli tervdokumentációban előírt mennyiségi és minőségi ellenőrzés
- feszültségmentesítések, kikapcsolások előkészítése és végrehajtása
- a kivitelezési munkák koordinálása a saját érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben
- a kivitelezés során észlelt hibákról, és hiányosságokról az Átadó értesítése építési naplón keresztül
- az elkészült létesítmény átvétele, üzemeltetésre

4.2.3 A közcélú hálózatot a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelően külön térítés nélkül átveszi és azt üzemelteti.

4.2.4 A számviteli törvényeknek és a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelő dokumentációk átvétele.

4.2.5 ELMŰ feladata a 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben írt üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatása.

4.3 A munkaterület átadásának és a kivitelezés megkezdésének feltétele a megvalósítási feltételekben kért adatok megfelelő kitöltése és aláírása.

Az alábbiakban megjelölt személy megkeresése után kerülhet csak sor a munkaterület átadására és a kivitelezési munkálatok tényleges megkezdésére:

ELMŰ Hálózati Kft. Beruházási osztály

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/ 2018

1132 Budapest, Pf. 511

t

5. Kivitelezés, jótállási jogok engedményezése:

A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott általános feltételekben foglalt elvárásoknak megfelelő kivitelezés megvalósulásáért az Átadó felelős.

Jelen megállapodás aláírásával az Átadó kötelezi magát, hogy a 2. számú mellékletben megjelölt vállalokozási szerződésből fakadó, a létrehozott létesítményhez fűződő - a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklete szerinti - jótállási jogosultságoknak Átvevőre történő engedményezése a kivitelezést követően megtörténjen.

6. Záró rendelkezések:

Jelen megállapodásba foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és aláírásukkal megerősítik.

ELMŰ kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §.(1). bekezdés b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a VET, valamint ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet és az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a jelen megállapodás és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen megállapodás rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodás a Felek aláírásával lép hatályba.

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. sz. melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv
2. sz. melléklet: Megállapodás jótállási kötelezettség vállalásáról

Budaörs, 2018. JÚL. 24.

Budapest, 2018

2018 AUG 24.

Wittinghoff Tamás
Polgármester
Átadó



BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

Barta Gáborné
pénzügyi ellenjegyző
2018. 07. 19.

Magyar Lajos
osztályvezető
Átvevő

Farkas Dávid
osztályvezető
Átvevő

ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/ 2018

1. melléklet

**Átadás-átvételi jegyzőkönyv
a VET 119.§ (3) bekezdése alapján megvalósult beruházás
külön térítés nélküli átadásról**

Felvéve: (hely, idő)

Jelen vannak:

Átvevő:

Neve: ELMŰ Hálózati Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Céggjegyzék száma: 01-09-874142
Adószám: 13804983-2-44
Bankszámlaszám: 10300002-10295614-49020018
Számlavezető pénzüzet neve: MKB Bank Zrt.
Képviselésében:

Átadó:

Megvalósító:
Neve: Budaörs Város Önkormányzat
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Céggjegyzék száma: -
Adószám: 15730105-2-13
Bankszámlaszám: 11784009-15390053
Képviselésében: Wittinghoff Tamás polgármester

Átadó és Átvevő együtt: Felek

Felek az alábbiakat rögzítik:

Átadó a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelően a jegyzőkönyv keltének dátumával átadja, az Átvevő térítésmentesen átveszi az alábbi – a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében részletezett – hálózatot (továbbiakban: Villamos berendezések):

.....
..... (átadás tárgya)

Az átadás-átvétellel kerülő Villamos berendezések tényleges bekerülési értéke:

..... - Ft, azaz forint.

A Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétellel kerülő Villamos berendezések új állapotúak, Átadó annak látható, vagy nem látható hibájáról nem tud, és az üzemeltetést akadályozó körülmények nem állnak fenn.

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/ 2018

Az Átadó kötelezettségei:

Átadó köteles az átadás-átvételre kerülő Villamos berendezésekre vonatkozó minden dokumentációt Átvevőnek tételes jegyzék alapján átadni.

Átadó kijelenti és a jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy az átadás-átvételre kerülő berendezések a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény (VET) 119.§ (3) bekezdése értelmében jogszerűen létesültek, azokkal kapcsolatban rendezetlen vagyoni kötelezettség nem áll fenn.

Az Átvevő kötelezettségei:

Átvevő kijelenti, hogy az átadás-átvételre kerülő berendezéseket, azok kivitelezését szerelését megvizsgálta és azok új, üzemképes állapotban kerülnek átadásra.


A beépített berendezések listáját a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező 1 számú. melléklet tartalmazza.

- Mellékletek:
- 1.számú. melléklet: Az Átadó által létesített közcélú hálózat
 - 2.számú melléklet: Állóeszköz leltár — Számlaösszesítő
 - 3.számú melléklet: Megvalósulási terv

Budaörs, 2018. júli 24.

Wittinghoff Tarnás
polgármester

Átadó



.....
.....
Átvevő

.....
.....
Átvevő

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/ 2018

2. melléklet

Megállapodás jótállási kötelezettség vállalásáról

Amely létrejött egyrészről a(z)

Neve: **ELMŰ Hálózati Kft.**
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Cégjegyzék száma: 01-09-874142
Adószám: 13804983-2-44
Bankszámlaszám: 10300002-10295614-49020018
Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Zrt.
Képviselő:

a továbbiakban mint **Átvevő**

másrészről a(z)

Neve: Budaörs Város Önkormányzata
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Cégjegyzék száma:
Adószám: 15730105-2-13
Bankszámlaszám: 11784009-15390053
Képviselik: Wittinghoff Tamás polgármester

a továbbiakban mint **Átadó és**

Neve:
Székhely:
Cégjegyzék száma: Adószám:
Bankszámlaszám:
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

A továbbiakban együtt, mint **Felek** között.

1. Előzmények

Vállalkozó és az Átadó között 201.-én vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) jött létre „

” megvalósítására.

A jelen megállapodás a fenti projekt megvalósítása érdekében elengedhetetlenül szükséges közmű áthelyezési, átalakítási munkálatok kapcsán a Vállalkozó által vállalt jótállási feltételeket rögzíti.

2. Megállapodások

Az Átadó a Vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződése útján gondoskodik arról, hogy az átadás idején az átadott berendezések, illetve bármely részük mentes minden felismerhető és rejtett hibától,

5-
41
R
R

Megállapodás száma: TMÁ/IF-3687/ 2018

így különösen a tervezés és a kivitelezés hiányosságai miatti hibáktól: beleértve a felhasznált alapanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tulajdonságainak nem megfeleléséből, valamint szerelési és gyártási technológiai fegyelem megsértéséből eredő hibákat is. Vállalkozó a Szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokra és leszállított berendezésekre 24 hónap jótállást vállal, amely időszak 201... dátumtól kezdődik.

A Vállalkozónak a jótállási időszak alatt bármely hibáról szóló értesítés kézhezvétele után hat (6) órán belül meg kell jelennie a helyszínen a meghibásodás okának feltárására és kettő (2) napon belül az Átvevő részére el kell készítenie az általa javasolt programot az elhárításra, amelyet csak az Átvevő írásbeli jóváhagyását követően lehet elvégezni.

Az Átvevő a hiba felfedezését követően azonnal értesíteni köteles a Vállalkozót, ismertetve az hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. Az Átvevő minden tőle ésszerűen elvárható lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó részére annak érdekében, hogy az észlelt hibát a Vállalkozó megvizsgálhassa és az elhárításra javaslatot tehesen, vagy azt elvégezhesse.

Ha a Vállalkozó ésszerű időn belül, ami semmiképpen nem lehet több a hibáról szóló értesítést követő hét (7) napnál több, nem kezdi meg a hiba, vagy a hiba következtében a Szerződés szerint az Átadónak leszállított és az Átadó által az Átvevőnek átadott berendezésekben okozott kár orvoslásához szükséges hiba feltárását, vagy kijavítását, az Átvevő a Vállalkozónak küldött írásbeli értesítést követően a Vállalkozó kárára és költségére intézkedhet a hiba elhárítása iránt.

3. Záró rendelkezések

A megállapodásban foglaltakat a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadják és aláírásukkal megerősítik.

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés kapcsán közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország vonatkozó hatályos jogszabályaiban foglaltak az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben foglaltakra.


Budapest,

Budaörs, 2018 JÚL 24.

.....

ELMŰ

Wittinghoff Tamás
polgármester
Átadó



Vállalkozó

54

me